


สัญญาณเตือนการทำความสะอาด



สัญญาณเตือนการทำความสะอาด (หน้าจอหลัก)



Group 058 33.0°C


Time to clean or replace the filter.



CANCEL CLEAR

Group 58

Time to clean or replace the air cleaner element.



CANCEL CLEAR

[สิ่งที่ต้องทำ]

- เมื่อถึงเวลาทำความสะอาดหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ ไอคอน “ ” จะสว่างเป็นไฟสีขาวบนหน้าจอการตรวจสอบกลุ่ม
- แตะที่หน้าจอการตรวจสอบกลุ่มที่มีสัญญาณเตือนการทำความสะอาดที่ติดสว่างอยู่
 - รูปแบบของการทำความสะอาดที่จำเป็นจะปรากฏขึ้น (อาจจำเป็นต้องทำความสะอาดหลายรูปแบบสำหรับเครื่องปรับอากาศที่อยู่ภายในกลุ่มเดียวกัน)
- ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ตามที่ระบุไว้
 - สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือการใช้งานที่แนบมาพร้อมกับเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร
- หลังจากทำความสะอาด/เปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ ให้แตะ [CLEAR]
 - สัญญาณเตือนการทำความสะอาดบนหน้าจอการตรวจสอบกลุ่มจะเปลี่ยนกลับเป็นสีเทา


หากคุณสามารถทำความสะอาด/เปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ได้ด้วยเหตุสุดโต่ง ๆ ให้แตะ [CANCEL]

- สัญญาณเตือนการทำความสะอาดจะยังคงติดสว่างเป็นไฟสีขาวบนหน้าจอการตรวจสอบกลุ่ม

สัญญาณเตือนการทดสอบการทำงาน



สัญญาณเตือนการทดสอบการทำงาน (หน้าจอหลัก)



Group 058 33.0°C

[สิ่งที่ต้องทำ]

- เมื่อดำเนินการทดสอบภายในกลุ่มเครื่องปรับอากาศ สัญญาณเตือนการทดสอบการทำงาน “ ” จะติดสว่างเป็นไฟสีขาวบนหน้าจอการตรวจสอบกลุ่มสำหรับกลุ่มนั้น

โปรดจอนกว่าการดำเนินการทดสอบจะเสร็จสิ้น (ประมาณ 30 นาที)